

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

APPENDIX X

No. 96/AE2/Satyapan

Dated: 06/05/2017

Certified that the **AMEER MEMORIAL PUBLIC School**, (name of the building or premises) at **NOOR MASZID ROAD, KUNDA PRATAPGARH** (address) comprised **01 (One basement 11 Rooms)** and **01(One upper floors 12 Rooms)** owned/occupied by **AMEER MEMORIAL PUBLIC School**, (name of the institution) have complied with the Building Bye Laws in accordance with rule of State/UT, and incorporate the provisions of building safety as specified in National Building Code 2005, 2016 and as amended thereafter and has been verified by the concerned officer on **05/05/2017** (date of inspection) in the presence of **KABIR AHMAD**(name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the said above building/premises is safe and fit for running School with effect from **06/05/2017** for a period of **20 years** in accordance with rules.

Issued on **06/05/2017** at **PRATAPGARH** by **VIPIN BIHARI GUPTA- Asst.-Engineer- P.D.(P.W.D)-Pratapgarh, Uttar Pradesh.**

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: _____

Authority: **VIPIN BIHARI GUPTA**

Designation: **Asst.-Engineer - I**
P.D.(P.W.D)-Pratapgarh, U.P.

The Manager,

AMEER MEMORIAL PUBLIC SCHOOL,

NOOR MASZID ROAD, KUNDA,

PRATAPGARH

(Name and Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by department stand cancelled and annulled due to

..... (reasons to be recorded)

.....
(Name and designation of the authorized signatory)

लोक निर्माण विभाग



पत्रांक:- 96/अए२ /सत्यापन

दिनांक:- 06.05.2017

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिए लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप अमीर मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नूर मस्जिद रोड, कुण्डा, प्रतापगढ़ का निरीक्षण दिनांक...05.05.2017...को किया गया।

विद्यालय का निर्मित भवन वर्तमान में संतोषजनक स्थिति में है तथा उपयोग हेतु सुरक्षित है।

(Blt
-05/05/2017

(विपिन बिहारी गुप्ता)

सहायक अभियन्ता I

निर्माण खण्ड-2 (प्र०प०)

लो०नि०वि०, प्रतापगढ़।

कार्यालय सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2 (प्र.प.) लो0नि0वि0, प्रतापगढ़।

पत्रांक:- 96/AE 2
सेवा में,

दिनांक:- 06.05.2017

प्रबन्धक,
अमीर मेमोरियल पब्लिक स्कूल
नूर मस्जिद रोड, कुण्डा
प्रतापगढ़।

विषय:- राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 के अन्तर्गत निर्गत प्रमाण-पत्रों के सन्दर्भ में।
सन्दर्भ:-
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। अमीर मेमोरियल पब्लिक स्कूल नूर मस्जिद रोड, कुण्डा, प्रतापगढ़ का निरीक्षण किया गया, निर्धारित चेक लिस्ट / मानचित्र के अनुसार निरीक्षण आख्या निम्नवत है :-

क्र0सं0	चेक लिस्ट	हैं/नहीं है।
1.	शिक्षण ऊँचाई - 3.00 मी0 से 3.60 मी0 होनी चाहिए	हैं
2.	यदि शिक्षण कक्ष के साथ बरामदा है तो उसकी ऊँचाई 1.80 मी0 होनी चाहिए।	हैं
3.	शिक्षण कक्ष के अनुसार 1/8 भाग खुला होना चाहिए।	हैं
4.	यदि प्रथम तल अथवा अधिक तल की स्थिति में सीढ़ी की चौड़ाई 1.50 मी0 होनी चाहिए।	हैं
5.	सीढ़ी का पायदान 3 सेमी0 होना चाहिए।	हैं
6.	सीढ़ी की ऊँचाई अधिकतम 15 सेमी0 होना चाहिए।	हैं
7.	बीम की साइज कमरे के आकार के अनुसार होनी चाहिए।	हैं
8.	निर्मित भवन की गुणवत्ता आकार एवं डिजाइन के अनुसार होना चाहिए।	हैं
9.	पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए।	हैं
10.	शौचालय बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग होने चाहिए।	हैं
11.	निर्मित भवनों का रूफ एरिया 300 मी0 से अधिक होने पर वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान होना चाहिए।	हैं
12.	सीढ़ियों एवं छत पर रेलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।	हैं

(Blt) 05/05/2017
(विपिन बिहारी गुप्ता)
सहायक अभियन्ता 2
निर्माण खण्ड-2 (प्र.प.)
लो0नि0वि0-प्रतापगढ़।