

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. FP/CFO/I-02/2020

Dated: 01-NOV-2020

Certified that the **AMEER MEMORIAL PUBLIC School**, (name of the building or premises) at **NOOR MASZID ROAD, KUNDA PRATAPGARH** (address) comprised **01 (One basement 11 Rooms)** and **01 (One upper floors 12 Rooms)** owned/occupied by **AMEER MEMORIAL PUBLIC School**, (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service on **29/10/2020** (date of inspection) in the presence of **KABIR AHMAD** name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that building/premises is fit for occupancy class **01 to 10** with effect from **01/NOV/2020** for a period of **01 (One)** years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on **01/11/2020** at **PRAYAGRAJ** by **CFO PRAYAGRAJ**.

•Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal:

Name

Designation

Seal:

R.S. MISHRA

: Chief Fire Officer

The Manager,

AMEER MEMORIAL PUBLIC SCHOOL,

NOOR MASZID ROAD, KUNDA,

PRATAPGARH

(Name and Address of the Institution)

(Name and Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to.....

.....(reasons to be recorded).

कार्यालय
पत्र सं० एफपी/सीएफओ/आई- 02/2020
सेवा में,

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

प्रयागराज

दिनांक नवम्बर 01 2020

प्र०/प्रबन्धक

अमीर मेमोरियल पब्लिक स्कूल,
स्टेशन रोड, कुण्डा, प्रतापगढ़।

कृपया आपके पत्रांक- निल, दिनांक: 26/10/2020 के क्रम में प्रश्नगत भवन में स्थापित जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन एवं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की स्थापना/क्रियाशीलता का प्रभारी अग्निशमन केंद्र, कुण्डा, प्रतापगढ़ द्वारा अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परिक्षण तथा स्थल का सुसंगत मानकों के अनुसार निरीक्षण किया गया, भवन भूतल का निर्मित है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

1. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फॉयर एक्सटिंग्यूशर)- भारतीय मानक ब्यूरो के आई० एस०- 2190 के अनुसार कार्यशील दशा में पाये गये, जो आई०एस०आई० मार्क के निम्नवत् हैं- ए०बी०सी०- 6/4 किग्रा०- 06 अदद सी०ओ०२ 4.5/3.2 किग्रा०- 02 अदद।
2. भवन में लगे समस्त अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में पाये गये।
3. फायर बकेट- प्रश्नगत स्थल पर 08 अदद फायर बकेट बालू से भरा स्थापित किये गये हैं।
4. नो स्मोकिंग- भवन/संस्थान में नो स्मोकिंग का बोर्ड मुख्य-मुख्य स्थानों पर अंकित पाया गया।
5. फायर स्टेशन- कुण्डा, प्रतापगढ़ का फोन नम्बर- 9454418577, 9454418578 अंकित पाया गया।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर संस्थान/भवन को फायर ऑडिट रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है-

1. प्रबन्धक को निर्देशित किया जाये कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैंडसूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणालों के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।
3. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब अग्निशमन केंद्र को दी जाए तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
5. प्रत्येक छ. माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जाये तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।
6. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

अभार० एस० मिश्र
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज/प्रतापगढ़